

K Ö Z L E M É N Y

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ezúton ad értesítést arról, hogy a 314/2005.(XII. 24.) Korm. rendelet szerint előzetes vizsgálati eljárás indult a hatóságnál.

1.) Az ügy tárgya: E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRT. Komárom, Grawecz dűlő villamos energia ellátása 20 kV-os távvezeték létesítése előzetes vizsgálata.

2.) Iktatási száma: 7335/2006

3.) Az eljárás megindításának a napja: 2006. május 30.

4.) A közlemény közzétételének időpontja:

Felügyelőségénél: 2006. május 31.

Önkormányzatnál: 2006.06.06.

5.) A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:


Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Komárom külterületén a Grawecz dűlőben lévő ingatlanok villamos energia ellátására új 20 kV-os szabadvezeték létesítését tervezi. Az építendő távvezeték nyomvonala üzemi területeket, szántót, saját használatú utat, közutat keresztez, nyomvonala a földút mellett vezet. A távvezeték építésének tervezett időpontja 2006: III. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 1 hónap. A megépített hálózat teljes egészében használatba lesz véve a műszaki átadás-átvételt követően. A távvezeték hálózat Komárom külterületén a 0216/49 hrsz.ú telekről indul és az ettől Délre lévő szántókon keresztül megy a 6060 hrsz.ú útig. A hálózat nyomvonalhossza 631 m, a biztonsági övezettel érintett terület nagysága a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 2,5-2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 6,5 m. A vezeték a fokozott biztonsági előírásoknak megfelelően létesül.

6.) A telepítés helye: Komárom

7.) Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Felügyelőségénél az ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben, az Önkormányzatnál 2006.06.15.tekinthetnek be.

- 8.) Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére észrevételt lehet tenni, közvetlenül a felügyelőséghez 2006.június 21.
- 9.) Az ügyben a felügyelőség döntése az alábbiakra vonatkozhat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:
- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan,
 - a tevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles-e vagy nem,
 - mik a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei,
 - a tevékenység egyéb a felügyelőség által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

Győr, 2006. május 31.


Varga Lajosné
vezető főtanácsos

