

**Pannon Út Mérnöki Iroda**

Lantos Zoltán

email: [info@pannonut.hu](mailto:info@pannonut.hu)**2800 - TATABÁNYA**

Erdész u. D. épület.

**Közműnyilatkozat**

Tatabánya, 2016. 06. 29.

**Tárgy:** Komárom, Munkácsy M. út, felújítás, útépitési kiviteli terve.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Régió a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Régiónál (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Furi László területgazda e-mail: [laszlo.furi@eon-hungaria.com](mailto:laszlo.furi@eon-hungaria.com) az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

2 / 2

Komárom, Munkácsy M. út, felújítás, útépitési kiviteli terve.

E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.  
Tatabányai Üzem  
2800 Tatabánya  
Március 15 u. 11.  
[www.eon-eszakedunantul.com](http://www.eon-eszakedunantul.com)

Furi László

F: 06-34-513-810  
[Laszlo.furi@eon-hungaria.com](mailto:Laszlo.furi@eon-hungaria.com)

Levélaazonosító: 12252/8452016

### **3./ Általános követelmények:**

0,4 és 22kV-os feszültségű földkábelek (csatlakozó kábelek) megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyezni az E.ON egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**. Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábelek szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.ON egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Kapják:  
- Címzett  
- Területgazda  
- Irrattár

  
Molnárné Rabi Veronika  
Üzemvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10

  
Szabadós Attila  
Területi üzemeltetési irányító

E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Vezérigazgató: Csulak Ferenc  
Vezérigazgató helyettesei:  
Gelencsér Lajos  
Haraszti Judit

székhely:  
9027 Győr,  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Cégbíróság  
Cg 08-10-001534